

Znak sprawy: KO.II.5533.97.2022.BK

**Protokół
kontroli w trybie działań doraźnych**

1. Dane dotyczące szkoły lub placówki, w której przeprowadzono kontrolę, terminu kontroli oraz kontrolującego:

Nazwa szkoły lub placówki, w której przeprowadzono kontrolę:	<i>Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Lubsku</i>
Adres szkoły lub placówki:	<i>ul. Moniuszki 36 68-300 Lubsku</i>
Imię i nazwisko dyrektora szkoły lub placówki:	<i>p. o. Jolanta Grossmann</i>
Nazwa organu sprawującego nadzór pedagogiczny i adres siedziby:	<i>Lubuski Kurator Oświaty, ul. Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski</i>
Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby (osób) kontrolującej (ze wskazaniem jednostki organizacyjnej - KO, Delegatura, TZW):	<i>Beata Kulasza, starszy wizytator – WNP, Terenowy Zespół Wizytatorów w Żarach</i>
Data wydania przez Lubuskiego Kuratora Oświaty upoważnienia (upoważnień) i jego numer:	<i>347/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.</i>
Termin przeprowadzenia kontroli w szkole lub placówce	<i>rozpoczęto: 4 stycznia 2023 r. zakończono: 4 stycznia 2023 r.</i>

2. Tematyka kontroli: zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole.

3. Czynności wykonane podczas kontroli: przeprowadzono rozmowę z Jolantą Grossmann, pełniącą obowiązki dyrektora szkoły.

4. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą:

W trakcie podjętych czynności kontrolnych ustalono, że do dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 wpłynęły żadne skargi dotyczące niskich temperatur w szkole. Z rozmowy p. Dyrektor z przedstawicielem organu prowadzącego, przeprowadzonej 3 stycznia 2023 r. wynika, że również do Urzędu Miasta w Lubsku nikt nie zgłaszał zastrzeżeń do temperatury w pomieszczeniach szkolnych. Ponadto z wypowiedzi p. Dyrektor wynika, że w razie skarg na szkołę Naczelnik Wydziału Oświaty pani Elżbieta Hasciło bezzwłocznie wyjaśnia sprawę z dyrektorem placówki, a takiej sytuacji w bieżącym roku szkolnym nie było.

P. Jolanta Grossmann poinformowała, że w szkole jest ciepło i od początku sezonu grzewczego nie było dnia zajęć szkolnych, w którym ogrzewanie nie zostało uruchomione. Szkoła posiada własną kotłownię z piecem na węgiel kamienny. W bieżącym roku szkolnym zostało już zakupionych 26 ton węgla. Organ prowadzący zadbał o wystarczającą ilość

drewna. Także rodzice w trosce o właściwe warunki do nauki nieodpłatnie przekazali szkole spore ilości drewna opałowego. Szkoła jest ogrzewana w godzinach od 4.00 do 20.00, od poniedziałku do piątku. W razie niskich temperatur na zewnątrz p. Dyrektor podejmuje decyzje stosowne do warunków atmosferycznych i wydaje pracownikom polecenie wcześniejszego rozpalenia w piecu, aby w szkole było już ciepło, kiedy przychodzą do niej dzieci.

W dniu kontroli stwierdzono zapas węgla kamiennego oraz drewna opałowego na terenie szkolnym.

P. Dyrektor potwierdziła, że na początku grudnia doszło do rozszczelnienia dwóch grzejników, znajdujących się na końcu korytarza na drugim piętrze, w związku z czym zostały one wyłączone z systemu grzewczego. Pozostałe grzejniki działały bez zastrzeżeń. Wyłączenie dwóch grzejników wpłynęło na niewielkie obniżenie temperatury na końcu korytarza, na którym uczniowie przebywali na przerwach. Awaria tych dwóch grzejników nie miała wpływu na temperaturę w klasach lekcyjnych. Ponieważ na czas naprawy należało wyłączyć ogrzewanie na drugim piętrze, p. Dyrektor zdecydowała, że naprawa zostanie wykonana podczas przerwy świątecznej. Po jej wykonaniu cała instalacja grzewcza funkcjonuje bez zastrzeżeń i w szkole jest ciepło.

Podsumowując, w Szkole Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Lubsku nie doszło do sytuacji, kiedy podczas zajęć lekcyjnych temperatura w pomieszczeniach szkolnych spadała do 14 °C. Do dyrektora nie wpłynęły skargi dotyczące niskich temperatur w salach lekcyjnych i na korytarzach. Szkoła posiada sprawną instalację grzewczą oraz wystarczający zapas węgla kamiennego i drewna opałowego, aby zapewnić uczniom właściwe warunki nauki, opieki i wychowania.

5. Nie wydano zaleceń.

6. Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia w zakresie nieobjętym kontrolą.

7. Pouczenie:

1. Dyrektor szkoły lub placówki może zgłosić Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli pisemne umotywowane zastrzeżenia do ustaleń i/lub zaleceń zawartych w protokole.
2. Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń lub otrzymania pisemnego zawiadomienia o nieuwzględnieniu wniesionych zastrzeżeń, jest obowiązany powiadomić Lubuskiego Kuratora Oświaty o sposobie realizacji zaleceń, także organ prowadzący szkołę lub placówkę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.



8. Protokół podpisali:

p.o. DYREKTORA SZKOŁY

mgr Jolanta Grossmann

(pieczęćka i podpis dyrektora szkoły lub placówki)

Zary, 10.01.2023
(miejsce, data podpisania protokołu)

STARSZY INŻYNIER

B. Hulewicz

mgr B. Hulewicz

(pieczęćki i podpisy przeprowadzających kontrolę)

Zary, 10.01.2023
(miejsce, data podpisania protokołu)

9. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje dyrektor kontrolowanej szkoły lub placówki, drugi włącza się do akt kontroli.

Poświadczam odbiór protokołu kontroli:

p.o. DYREKTORA SZKOŁY

Grossmann

mgr Jolanta Grossmann

Zary, 10.01.2023
(miejsce, data, podpis i imienna pieczęćka dyrektora szkoły lub placówki)

Szkoła Podstawowa nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Adama Mickiewicza
ul. 531 001 003
Miejsczko 36-68-300 LUBSKO
t. 025-13-05-785. REGON 972576011